



NYKYISET KAAPELOINNIT JA PUTKITUKSET:

- AMCMK 3X16/10Cu
- MOHBU 10
- MMFMA 20x0,8+0,8
- Cu 16mm²

SYÖTTÖKAAPELI RK-MLP
AMCMK 4X70/21

RAKENNUSTEN VÄLINEN PUTKIVARAUS
SUOJAPUTKI 110MM VETONARULLA X2

VERKKOYHTIÖN UUSI
TALOJOHTO
AXMK 4X150S

JK1:N (VANHA SPK) SYÖTTÖ
MUUTETAAN UUELLE SPK:LLE

SPK KOMERO

JK1

SEURAKUNTATALO

SPK

KIRKOLLE MENEVÄ SYÖTTÖKAAPELI
AMCMK 3X35/10Cu

MAAKAAPELOINNIT JA PUTKITUKSIEN REIITIT
VARMISTETTAVA YHTENÄISESTI LVI-PUTKITUSTEN KANSSA.

KTS. MYÖS ALKUPERÄINEN ASEMAPIIRUSTUS!

RAKENNUKSIEN RYHMÄKESKUKSIEN SIOITTELU KUVASSA
SUUNTAA ANTAVASTI.

URAKKALASKENTAA VARTEN

Muutos	Suunn.	Pvm

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Wm.n:o	Viranomaisien arkiatointimerkitöjä varten		
Rakennustoimenpide	Piiustusloj		SÄHKÖJÄRJESTELMÄT		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Suunn. OTTP		Suunnitteluala, työn n:o		Piir.n:o
KELLOKOSKEN SEURAKUNTAKESKUS MÄNNISTÖNTIE 5 04500 TUUSULA	Tark.		SÄH 20412792.301		S00100
	Hyv.		Tiedosto		S00100.DWG
Pvm	5.11.2021	Allekirjoitus	Sivuja		1

SWECO
Sweco Talotekniikka Oy
Puh. 0207 393 000 www.sweco.fi